

104-106 年度水電分析

本研究為分析本校水、電能源使用現況與建立能源基線資料，藉由鑑別重大能源使用設備，排序持續改善能源績效之機會，並擬訂適當的能源績效指標，達成節約能源之具體目標。

年	月	溫度	上課天數	用電度數
2015	8	27.4	0	537600
2015	9	26.1	14	623400
2015	10	23.9	20	710000
2015	11	22.3	21	632000
2015	12	18.3	23	656000
2016	1	16.3	5	484000
2016	2	15.6	4	385800
2016	3	17.5	23	632000
2016	4	23.3	19	621800
2016	5	25.7	22	708600
2016	6	27.8	17	729200
2016	7	28.9	0	573200
2016	8	29	0	555200
2016	9	26.7	13	675600
2016	10	26.2	20	792000
2016	11	21.8	22	686200

表一 學校用電數據